令和3年7月27日

質疑に対する共通回答書

社会福祉法人長野県社会福祉事業団
理事長　和田　恭良

件名：　信濃学園フェンス改修工事

番号	図面番号	質　疑	回　答
1	A-02	既存フェンス耐候性塗装改修（DP）について。 下地調整はRB種で宜しいでしょうか。 DP塗装の等級の欄に記載ない為、等級の指示をお願い致します。	・下地調整は、『鉄鋼面 RB種 』 ・ DP塗装は、『2級 ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装 』 ・ 錆止めは、『 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止ﾍﾟｲﾝﾄ 』 上記同等仕様でお願いします。